РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02715 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0668087 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО «Тримо-ВСК». Адрес: 115191, г.Москва, Гамсоновский пер., д. 2/9, стр. 2. ОГРН: 1023301953003. Телефон +7(495)642-80-91, факс +7(495)642-80-91.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ООО «Тримо-ВСК». Адрес: 601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116. ОГРН: 1023301953003. Телефон +7(49232)4-37-43, факс +7(49232) 4-37-45.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Конструкция кровельная из панелей стальных трехслойных стеновых с утеплителем из негорючих минераловатных плит, типа FTV R-200 (толщина панелей 200 мм), выпускаемых по ТУ 5262-001-54610108-01 изм. 1. Характеристики конструкции и величины нагрузок см. приложение бланк № 0155487. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 6211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
Предел огнестойкости RE 45
(при монтаже стыков конструкции в соответствии с требованиями Технического регламента № 07/11 от 11.10.2011).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№ К03554-ТР, К03555-ТР, К03556-ТР от 19.06.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС.RU.ИС86.К00038 от 04.04.2012 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "КОМПОЗИТ-КАЧЕСТВО" № РОСС RU.0001.13ИС86.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2012 по 19.06.2017

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Рябова

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б). ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.02715

(обязательная сертификация)

ТР 0155487
(учетный номер бланка)

Характеристики конструкции кровельной из панелей стальных трехслойных стеновых с утеплителем из минераловатных плит типа FTV R-200,ТУ 5262-001-54610108-01 изм. 1

№ пп	Шаг прогонов, мм	Ширина опоры прогона, мм	Толщина изоляции опоры, мм	Фактическая нагрузка на конструкцию кг/.м²	Предел огнестойкости
1	1350	200	102	617,0	RE 45
2	1800	200	102	457,0	RE 45
3	2400	200	102	343,0	RE 45

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ А.В. Рябова
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2010 г.