РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02152 (номер сертификата соответствия) ТР 0645411 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО «Тримо-ВСК». Адрес: 115191, г.Москва, Гамсоновский пер., д. 2/9, стр. 2. ОГРН: 1023301953003. Телефон +7(495)642-80-91, факс +7(495)642-80-91.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ООО «Тримо-ВСК». Адрес: 601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116. ОГРН: 1023301953003. Телефон +7(49232)4-37-43, факс +7(49232) 4-37-45.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Конструкции кровельные из панелей стальных трехслойных кровельных с утеплителем из минераловатных плит типов SNV-120, SNV-150, SNV-200, SNV-240, выпускаемые по ТУ 5262-001-54610108-01 изм.1(толщина панелей SNV-120 -120 мм, SNV-150 -150 мм, SNV-200 -200 мм, SNV-240 -240 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 8443

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
Предел огнестойкости RE 60
(при монтаже стыков конструкции в соответствии с требованиями Технического Регламента от 10.04.2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № К02629-ТР от 15.09.2011 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) № РОСС.RU.ИС86.К00023 от 07.04.2009 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "КОМПОЗИТ-КАЧЕСТВО" № РОСС RU.0001.13ИС86.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.09.2011 по 15.09.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — В.А. Рябов
подпись, инициалы, фамилия

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ" СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ05 Москва

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН». СВИДЕТЕЛЬ № 05-05-09-007 ФНС РФ. УРОВЕНЬ 10. ТЕЛ. (495) 648 6068, 668 7617, г. МОСКВА, 2009 г.