



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.059.Н.00160
(номер сертификата соответствия)

015829
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Тримо-ВСК».
Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2/9, стр. 2.
ОГРН 1023301953003. Телефон/факс: 8(495)642-80-91. info@trimo-vsk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Тримо-ВСК». Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2/9, стр. 2.
Фактический адрес: 601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116. ОГРН 1023301953003. Телефон: 8(49232)4-37-43. Факс: 8(49232)4-37-45

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции ограждающие стеновые из панелей стальных трехслойных стеновых типа FTV-80, FTV-100 с утеплителем из негорючих минераловатных плит, изготавливаемых по ТУ 5262-001-54610108-01 изм.1. Толщина панелей FTV-80 – 80 мм, FTV-100 – 100 мм.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»,

код ОК 005 (ОКП)
52 6211

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Пределы огнестойкости:

код ТН ВЭД России

- при толщине панелей 80 мм - EI 60;
- при толщине панелей 100 мм. - EI 90.

(при монтаже стыков конструкции в соответствии с требованиями Технического регламента от 20.10.2008 г. ООО «Тримо-ВСК»).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № K05579, № K05580 от 15.08.2014 г. Испытательный центр (ИЦ) АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056/2 до 22.12.2014 г.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5935-ОП от 20.06.2014 г. ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до 22.12.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИС86.К00038 от 04.04.2012 г., выдан Органом по сертификации систем менеджмента качества «КОМПОЗИТ-КАЧЕСТВО» № РОСС RU.0001.13ИС86.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **27.08.2014 г.** по **26.08.2017 г.**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Рябова